

## Kurzbericht



Haus Eiche

## MANOAH – Häuser am See

Anschrift

Bleichenweg 30c  
07937 Zeulenroda-Triebes

Kontaktdaten

Tel.: +49 36628 98333  
E-Mail: [reservierung@manoah.haus](mailto:reservierung@manoah.haus)  
Web: [www.manoah.haus](http://www.manoah.haus)

# Prüfergebnis

Die **MANOAH – Häuser am See** wurde am 16. September 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung**

**teilweise barrierefrei für gehörlose Menschen**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2020 bis September 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt sechs gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 520 cm).
- Am Eingangstor befindet sich ein Automat zur elektronischen Anmeldung. Die Bedienelemente sind in einer Höhe von 100 cm erreichbar.
- Der Weg vom Parkplatz zu den Ferienhäusern ist ca. 100 m lang. Er hat eine maximale Längsneigung von 3 % über eine Strecke von 15 m. Ausnahme: Der kurze Weg zum Haus Eiche hat eine Längsneigung von 6 % über eine Strecke von 2 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.



## **Haus Eiche (baugleich mit Haus Ulme, Haus Winterlinde, Haus Robinie, Haus Hainbuche – baugleich gespiegelt Haus Esche)**

- Das Haus ist stufenlos zugänglich über eine Türschwelle von 2 cm Höhe.

### **Wohnbereich/Küche**

- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind unterfahrbar.
- Der Esstisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

### **Schlafrum**

- Die Bewegungsflächen im Schlafrum (Doppelbett) betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 145 cm x 290 cm;  
links neben dem Bett 146 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 56 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.

### **Badezimmer**

- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;  
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar und höhenverstellbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 150 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden.
- Es sind höhenverstellbare Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**“.

- Der Alarm ist im gesamten Haus optisch deutlich wahrnehmbar.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.
- Hilfsmittel: Vibrationsalarmgeber

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hauses sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.